

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΛΙΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕΛ  
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ**

Βάση της κατάστασης των υπαρχόντων δεξαμενών και των ενεργειών για τη βέλτιστη λειτουργία τους, προτείνονται οι παρακάτω εργασίες η επισκευής. Συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η αλλαγή των υλικών στις κλίνες και η φύτευση νέων καλαμιών. Συγκεκριμένα, η αντικατάσταση υλικών προτείνεται στην κλίνη Nr 4 της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας και στην κλίνη Nr 5 της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.

Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις κατασκευής της ΕΕΛ που δηλώνουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται έχουν διάρκεια αποτελεσματικής λειτουργίας για περίοδο 20 ετών, συνεπώς κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή τους για την συνέχιση λειτουργίας και τη βελτίωση της απόδοσης της μονάδας.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ 2 / 05 / 2018

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Κλεισιάρης Δημήτριος**  
τεχνολόγος διοίκησης και  
διαχείρισης έργων

**Πάππας Λάζαρος**  
χημικός μηχανικός